



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE**

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2013 a 18/11/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
<b>Processo / Ano: 77 / 2013 Licitação: 8/2013- CV</b>						
1	16625	EPI (CALÇA E JAQUETA DE APROXIMAÇÃO PADRÃO CMBSC) TAMANHO M - 60% PARAMIDA E 40% META ARAMIDA NIVEL PROTEÇÃO A, BLUSÃO 3/4 COM NÍVEL DE PROTEÇÃO "A" (60% PARA ARAMIDA, 40% META ARAMIDA, RIP STOP), FECHAMENTO FRONTAL COM VELCRO E ZÍPER, BARREIRA DE UMIDADE SELADA COM FITA TERMO TRANSFERÍVEL, BARREIRA TÉRMICA (FORRO INTERNO) DESTACÁVEL DA BARREIRA EXTERNA ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO, ABERTURA PARA INSPEÇÃO, NA COR PRETO. COMPOSTO POR QUATRO CAMADAS DE PROTEÇÃO. NAS COSTAS, ACIMA DA FAIXA REFLETIVA DEVERÁ POSSUIR O NOME "BOMBEIROS" CENTRALIZADO EM RELAÇÃO ÀS COSTAS, EM LETRA ARIAL, NEGRITO E MAIÚSCULA COM 50MM DE ALTURA EM ADESIVO REFLETIVO PRATA	UN	1,000	2.440,00	2.440,00
2	16626	SISTEMA PORTÁTIL PARA FORMAÇÃO DE ESPUMA (GERADOR PORTÁTIL) - VAZÃO DE 12 GPM 45 LITROS /MINUTO. EQUIPAMENTO DEVERÁ TRABALHAR COM PRESSÕES DE TRABALHO ENTRE 40 À 500PSI, DE 3 A 35BAR E VAZÃO NOMINAL DE 12 GPM/45 LITROS POR MINUTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER TOTALMENTE DESMONTÁVEL, E QUE PERMITA TRABALHAR COM ESGUICHO AUTOMÁTICO COM ENGATE STORZ DE 1.1/2".	UN	1,000	3.960,00	3.960,00
3	16627	GALÃO DE LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA 20 LITROS CADA - 3/6%	UN	3,000	540,00	1.620,00
4	16628	MOCHILA COSTAL PARA INCÊNDIO FLORESTAL (TIPO DE LONA NÃO RIGIDA)- MINIMO 19 LITROS	UN	1,000	680,00	680,00
5	16629	ARMÁRIOS - DIVIDIDOS EM 3 ARMÁRIOS INDIVIDUAIS CADA CONJUNTO, PARA SER FIXADO NA PAREDE. CADA ARMÁRIO DEVE TER AS SEGUINTE DIMENSÕES INDIVIDUAIS: 70 CM PROFUNDIDADE CADA 50 CM DE LARGURA CADA 1,50 CM DE ALTURA CADA ARMÁRIO. MATERIAL DEVE SER EM MDF E COM CHAVE INDIVIDUAL. DEVE CONTER DENTRO DE CADA ARMÁRIO UM SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA COLOCAR CABIDE, CONTENDO JÁ O SUPORTE. 01 DIVISÓRIA INTERNA EM CADA ARMÁRIO DO TIPO NÃO FIXA, QUE PERMITA AJUSTE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA UTILIZADOR E A ALTURA DA DIVISÃO COM NO MÍNIMO 2 OPÇÕES DE AJUSTE INTERNO DA DIVISÓRIA. O PUXADOR PARA ABERTURA DO ARMÁRIO DEVERA SER DE METAL E NÃO DE MADEIRA/PLASTICO. DENTRO DE CADA ARMÁRIO DEVERÁ CONTER 1 GAVETA NA PARTE INFERIOR QUE NÃO TENHA MENOS DE 12 CM E NÃO MAIS QUE 15CM DE ALTURA NAS MESMAS DIMENSÕES DO ARMÁRIO E COM PUXADOR PARA ABRI-LA.	UN	12,000	245,84	2.950,08



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE**

'Relação dos Itens do Processo / Licitação'

(Período de 01/01/2013 a 18/11/2013)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máximo	Preço Total
------	----------	-----------------------	---------	--------------	--------------------	-------------

**Processo / Ano:** 77 / 2013      **Licitação:** 8/2013- CV

6	16630	ESGUICHO AUTOMÁTICO TIPO PISTOLA COM ENTRADA DE 1/1/2 ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS: VAZÃO DE ATÉ 500L/MIN - 6,9 BAR, COM GAMA DE VAZÃO DE 10 À 125GPM, CORPO USINADO EM FIBRA DE ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO DE PROTEÇÃO CONTRA A OXIDAÇÃO. PUNHO DE PLASTICO, DEVE PERMITIR A REGULAGEM DE VAZÃO DE ACORDO COM SEIS POSIÇÕES DE DETENTORES, ENTRE TOTALMENTE ABERTO E TOTALMENTE FECHADO, COM ANEL DE CONTROLE ROTATIVO QUE DEVE PÉRMITIR REGULAR O TIPO DE JATO ENTRE O COMPACTO E O NEBLINADO.	UN	1,000	1.770,00	1.770,00
---	-------	--	----	-------	----------	----------

**TOTAL DO PROCESSO: 13.420,08**

**TOTAL: 13.420,08**